

**Технические условия для присоединения № 1145 - 12/51 от 02.04.2013 г.**  
(действительны в течение двух лет)

*Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317/н, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.*

**Субъект:** ДНП «Цибино»

**Объект газификации:** 180 жилых строений ДНП «Цибино» вблизи д. Ивановка, Воскресенского района с разработкой схемы газоснабжения всей застройки с общим расходом газа 850 м<sup>3</sup>/час (1-й этап - 66 жилых домов)

**Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу):** Газопровод высокого давления P=1,2 МПа D=426 мм, «Воршиково-Цибино-Ивановка-Белоозерский»

**Требования к учету газа:** Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 28.02.2012 г. № 208/7

015346

**Условия и порядок газификации домов коллективной застройки, жилых многоквартирных домов с применением поквартирного газоиспользующего оборудования**

1. Работы производятся по проекту, выполненному проектной организацией, допущенной к работе в установленном порядке.
2. В качестве весьма усиленной изоляции для стальных газопроводов применять двухслойные покрытия на основе экструдированного полиэтилена.
3. Присоединение к действующему газопроводу должно быть согласовано с его собственником, либо иным лицом, владеющим и распоряжающимся газопроводом на ином законном основании.
4. К согласованию рабочих чертежей представить разработанную схему газоснабжения всего поселка в соответствии с документом территориального планирования, с указанием диаметров распределительных газопроводов по улицам.
5. Проект газификации представляется на согласование в полном объеме.
6. Газооборудование жилых домов должно быть адаптировано на номинальное давление газа перед приборами 130 мм вод. ст.
7. Застройщик или заказчик заблаговременно, но не позднее чем за 3 рабочих дня до начала строительства/реконструкции, должен направить в филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнаежрайгаз» извещение о начале таких работ.
8. Строительство наружных газопроводов должно выполняться по согласованным с ГУП МО «Мособлгаз», либо его филиалами проектам. За качеством строительства заказчиком организуется строительный контроль, с привлечением специалистов, допущенных к работе в установленном законом порядке.
9. Настоящие технические условия для присоединения, выданные ГУП МО «Мособлгаз» составлены в 3-х подлинных экземплярах, первый экземпляр для ГУП МО «Мособлгаз», второй – для Заказчика, третий – для филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнаежрайгаз».

**Прочие условия:**

1. Газопровод-источник находится на балансе филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Коломнаежрайгаз».
2. Минимальное зафиксированное давление в газопроводе-источнике составляет 0,90 МПа.
3. Пуск газа производится после государственной регистрации права собственности на принятый в эксплуатацию объект газового хозяйства (кроме газопроводов-вводов к индивидуальным жилым домам), при этом ответственность за организацию технического обслуживания возлагается на собственника.
4. Технические условия на присоединение к газораспределительной системе являются обязательными к исполнению. Отступление от технических условий допускается по предварительному согласованию с ГУП МО «Мособлгаз».
5. Газификации подлежат капитальные жилые дома:  
1,3,5,6,7,10,21,22,27,32,35,44,45,46,56,57,58,60,64,67,68,71,72,73,88,90,91,92,93,94,96,107,108,109,110,120,133,137,139,140,141,144,145,148,149,151,154,155,156,157,158,159,160,161,163,165,166,167,168,169,170,171,172,173,176,177.

**Заместитель Генерального  
Директора - Главный инженер**



**Е.Д. Шумейко**  
(И.О.Ф.)

**Начальник Технического отдела**

**Т.Н. Овчинникова**  
(И.О.Ф.)

**С условиями газификации и порядком присоединения к газораспределительной сети согласен:**

08.04.2013. Шумейко Е.Д. Шумейко  
(дата, подпись, фамилия)

**Технические условия получены:**

08.04.2013. Шумейко Е.Д. Шумейко  
(дата, подпись, фамилия, документ, подтверждающий полномочия)